



			Niveles cloro mg/l							
Día	Hora	Responsable	Residual libre	Total	Residual combinado	ph	Transparencia (bien / mal)	Turbidez (UNT)	Tiempo recirculación (horas)	Acción Correctora
1	9H	JOSE	0,86	0,99	0,13	7,3	BIEN	0,00	14H	
2	9H	JOSE	1,44	1,54	0,10	7,1	BIEN	0,00	14H	
3	9H	OSCAR	1,12	1,23	0,11	7,6	BIEN	0,13	14H	
4	9H	OSCAR	1,09	1,25	0,16	7,5	BIEN	0,03	14H	
5	9H	OSCAR	1,15	1,29	0,14	7,7	BIEN	0,16	14H	
6	9H	JOSE	1,64	1,70	0,06	7,5	BIEN	0,42	14H	
7	9H	JOSE	2,38	2,48	0,80	7,5	BIEN	0,00	14H	2,38-2,48
8	9H	JOSE	1,41	1,50	0,09	7,5	BIEN	0,00	14H	
9	9H	JOSE	1,56	1,74	0,08	7,4	BIEN	0,00	14H	2,26-2,29
10	9H	JOSE	2,26	2,29	0,03	7,5	BIEN	0,00	14H	
11	9H	JOSE	1,92	2,01	0,09	7,6	BIEN	0,00	14H	
12	9H	JOSE	1,95	2,07	0,12	7,5	BIEN	0,00	14H	
13	9H	OSCAR	1,90	1,99	0,09	7,8	BIEN	0,00	14H	
14	9H	OSCAR	2,71	2,82	0,11	7,6	BIEN	0,00	14H	2,71-2,82
15	9H	JOSE	2,09	2,13	0,04	7,5	BIEN	0,00	14H	2,09-2,13
16	9H	JOSE	2,30	2,34	0,04	7,6	BIEN	0,00	14H	
17	9H	OSCAR	0,86	0,93	0,07	7,5	BIEN	0,00	14H	
18	9H	OSCAR	0,83	0,91	0,08	7,5	BIEN	0,00	14H	
19	9H	OSCAR	1,40	1,53	0,13	7,7	BIEN	0,08	14H	
20	9H	OSCAR	1,14	1,21	0,07	7,6	BIEN	0,00	14H	
21	9H	OSCAR	1,80	1,85	0,05	7,6	BIEN	0,00	16H	
22	9H	OSCAR	1,57	1,63	0,06	7,6	BIEN	0,45	14H	
23	9H	OSCAR	1,70	1,77	0,07	7,7	BIEN	0,00	14H	
24	9H	OSCAR	1,85	1,98	0,13	7,7	BIEN	0,12	14H	
25	9H	JOSE	1,26	1,39	0,13	7,5	BIEN	0,00	14H	
26	9H	JOSE	1,74	1,81	0,08	7,5	BIEN	0,00	14H	
27	9H	OSCAR	1,77	1,82	0,05	7,6	BIEN	0,00	14H	
28	9H	OSCAR	1,35	1,45	0,10	7,6	BIEN	0,12	14H	
29	9H	JOSE	1,33	1,39	0,06	7,4	BIEN	0,00	14H	
30	9H	OSCAR	1,36	1,44	0,08	7,6	BIEN	0,00	14H	
31	9H	OSCAR	1,01	1,12	0,11	7,7	BIEN	0,07	14H	
MEDIA MENSUAL			1,57	1,66	0,11	7,55	-	0,05		



Día	Hora	Responsable	Niveles cloro mg/l			ph	Transparencia (bien / mal)	Turbidez (UNT)	Tiempo recirculación (horas)	Acción Correctora
			Residual libre	Total	Residual combinado					
1	9H	JOSE	1,33	1,43	0,10	7,2	BIEN	0,44	14H	
2	9H	JOSE	0,88	1,04	0,16	7,3	BIEN	0,00	14H	
3	9H	OSCAR	1,37	1,43	0,06	7,4	BIEN	0,30	14H	
4	9H	OSCAR	1,34	1,46	0,12	7,3	BIEN	0,10	14H	
5	9H	OSCAR	1,30	1,35	0,05	7,4	BIEN	0,40	14H	
6	9H	JOSE	1,35	1,38	0,03	7,1	BIEN	0,45	14H	
7	9H	JOSE	1,16	1,29	0,16	7,2	BIEN	0,26	14H	
8	9H	JOSE	1,19	1,31	0,12	7,2	BIEN	0,00	14H	
9	9H	JOSE	1,26	1,34	0,18	7,3	BIEN	0,60	14H	
10	9H	JOSE	1,17	1,31	0,14	7,2	BIEN	0,00	14H	
11	9H	JOSE	1,09	1,15	0,06	7,3	BIEN	0,11	14H	
12	9H	JOSE	1,14	1,14	0,00	7,4	BIEN	0,00	14H	
13	9H	OSCAR	1,11	1,15	0,04	7,3	BIEN	0,00	14H	
14	9H	OSCAR	1,30	1,36	0,06	7,3	BIEN	0,13	14H	
15	9H	JOSE	1,21	1,24	0,03	7,3	BIEN	0,00	14H	
16	9H	JOSE	1,20	1,22	0,02	7,2	BIEN	0,00	14H	
17	9H	OSCAR	1,16	1,20	0,04	7,2	BIEN	0,17	14H	
18	9H	OSCAR	1,09	1,16	0,07	7,2	BIEN	0,09	14H	
19	9H	OSCAR	1,12	1,18	0,06	7,3	BIEN	0,15	14H	
20	9H	OSCAR	1,07	1,15	0,08	7,2	BIEN	0,23	14H	
21	9H	OSCAR	1,32	1,35	0,03	7,3	BIEN	0,13	16H	
22	9H	OSCAR	2,57	2,63	0,06	7,7	BIEN	0,40	14H	
23	9H	OSCAR	1,15	1,23	0,08	7,3	BIEN	0,30	14H	
24	9H	OSCAR	1,36	1,39	0,03	7,3	BIEN	0,23	14H	
25	9H	JOSE	1,27	1,34	0,07	7,4	BIEN	0,00	14H	
26	9H	JOSE	1,21	1,27	0,06	7,3	BIEN	0,00	14H	
27	9H	OSCAR	1,25	1,35	0,10	7,2	BIEN	0,00	14H	
28	9H	OSCAR	1,38	1,42	0,04	7,4	BIEN	0,00	14H	
29	9H	JOSE	1,31	1,49	0,08	7,5	BIEN	0,00	14H	
30	9H	OSCAR	1,17	1,29	0,12	7,2	BIEN	0,12	14H	
31	9H	OSCAR	1,18	1,32	0,14	7,4	BIEN	0,19	14H	
MEDIA MENSUAL			1,26	1,33	0,08	7,3	-	0,15		